

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 а, т.55-15-40 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

ПСЧ-30, с. Кочубей, Тарумовский район, 368880 Телефон: 8 (261) 3-69-12

Факс 8 (261) 3-69-12, 7ondipr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 97/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЧУБЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА», ЗАВЕДУЮЩЕЙ Григорьевой С.Н.

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Анварова А.М. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому, Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 97
(наименование органа ГПН)

от « 19 » июня 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 27 » 07 2017 г. по 15 ч 00 мин.

Проведена проверка

Старший инспектор Магомедов Магомед Сунгурович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОЧУБЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА», с. Кочубей, ул. Комарова 1б.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3. которого (-ых) нарушены	4.	5.
1	Водоем, обеспечить площадкой с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	(п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения)	25.07.2018 г.	
2	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);	25.07.2018 г.	
3	Имеющийся объем вода для целей пожаротушения недостаточен	(п. 5 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения)	25.07.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Магомедов Магомед Сунгурович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Магомедов
(подпись)



«27» 07 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Сунгуров
(подпись)

Заведующая детским садом Григорьева С.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«24» 04 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8 22 39-99-99